

DOCUMENT DE SUIVI RÉGLEMENTAIRE

# Registre de sécurité incendie

ÉTABLISSEMENT

**DÉMONSTRATION ASI**

9 rue des Frères Bouillons · 34120 Pézenas

PÉRIODE COUVERTE

**Janv. 2025 → Déc. 2026**

ÉDITÉ LE

**2 juillet 2026**

RÉFÉRENCE

**REG-2026-0074**

Généré par **ASI Connect** — plateforme de maintenance et de suivi de la sécurité incendie.

## 01 — ÉTABLISSEMENT

### Informations sur l'établissement

|                                                                      |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| RAISON SOCIALE DE L'EXPLOITANT<br><b>DÉMONSTRATION ASI</b>           | ENSEIGNE / SITE<br><b>Site principal — Pézenas</b>  |
| ADRESSE<br><b>9 rue des Frères Bouillons, 34120 Pézenas</b>          | SIRET<br><b>982 145 330 00018</b>                   |
| TYPE D'ÉTABLISSEMENT (ERP)<br><b>Type M — Magasins de vente</b>      | CATÉGORIE<br><b>4<sup>e</sup> catégorie</b>         |
| EFFECTIF ADMIS (PUBLIC + PERSONNEL)<br><b>280 personnes</b>          | SURFACE EXPLOITÉE<br><b>640 m<sup>2</sup></b>       |
| RESPONSABLE UNIQUE DE SÉCURITÉ<br><b>Mme Claire Fontaine</b>         | CONTACT SUR SITE<br><b>06 24 88 51 30</b>           |
| PRESTATAIRE DE MAINTENANCE<br><b>Audit Sécurité Incendie (A.S.I)</b> | TECHNICIEN RÉFÉRENT<br><b>M. Dominique Bergdoll</b> |

## SYNTHÈSE DE CONFORMITÉ

### État général du parc de sécurité

| FAMILLE D'ÉQUIPEMENTS                          | PARC | DERNIÈRE VÉRIFICATION | STATUT          |
|------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------|
| Extincteurs portatifs                          | 8    | 11/12/2025            | 2 réserves      |
| Robinetts d'incendie armés (RIA)               | 2    | 11/12/2025            | Conforme        |
| Blocs autonomes d'éclairage de sécurité (BAES) | 14   | 11/12/2025            | Conforme        |
| Système de désenfumage                         | 3    | 11/12/2025            | 1 réserve       |
| Alarme incendie (SSI type 4)                   | 1    | 11/12/2025            | Conforme        |
| Plans d'évacuation & consignes                 | 5    | 11/12/2025            | À mettre à jour |

Conforme

Aucun point à traiter ·

Réserve

Correction planifiée ·

Non conforme

Action requise

## 02 — INVENTAIRE

### Inventaire des équipements de sécurité

Chaque équipement est suivi individuellement et classé par catégorie. Les échéances sont calculées automatiquement à partir de la date de mise en service (recharge à 5 ans, épreuve usine à 10 ans).

| REPÈRE      | TYPE                            | MARQUE | EMPLACEMENT       | ANNÉE | PROCHAINE ÉCHÉANCE  |
|-------------|---------------------------------|--------|-------------------|-------|---------------------|
| EXTINCTEURS |                                 |        |                   |       |                     |
| EXT-01      | Extincteur eau + additif 6 L    | ANAF   | Entrée principale | 2021  | Recharge<br>03/2026 |
| EXT-02      | Extincteur eau + additif 6 L    | ANAF   | Réserve arrière   | 2021  | Recharge<br>03/2026 |
| EXT-03      | Extincteur CO <sub>2</sub> 5 kg | ANAF   | Local électrique  | 2019  | Épreuve<br>05/2029  |
| EXT-04      | Extincteur poudre ABC 6 kg      | Mobiak | Zone stockage     | 2022  | Recharge<br>07/2027 |
| EXT-05      | Extincteur eau + additif 6 L    | ANAF   | Couloir étage     | 2023  | Recharge<br>09/2028 |
| EXT-06      | Extincteur CO <sub>2</sub> 2 kg | Mobiak | Bureau accueil    | 2020  | Épreuve<br>04/2030  |
| EXT-07      | Extincteur poudre ABC 6 kg      | Mobiak | Quai de livraison | 2022  | Recharge<br>07/2027 |
| EXT-08      | Extincteur eau + additif 6 L    | ANAF   | Salle de pause    | 2024  | Recharge<br>02/2029 |

## 02 — INVENTAIRE (SUITE)

### Inventaire des équipements de sécurité

Suite de l'inventaire — équipements de secours, d'éclairage, de désenfumage et de détection.

| REPÈRE                                 | TYPE                                | MARQUE   | EMPLACEMENT           | ANNÉE | PROCHAINE ÉCHÉANCE |
|----------------------------------------|-------------------------------------|----------|-----------------------|-------|--------------------|
| <b>RIA — ROBINETS D'INCENDIE ARMÉS</b> |                                     |          |                       |       |                    |
| RIA-01                                 | Robinet d'incendie armé DN 19/6     | Sides    | Hall — mur nord       | 2019  | Vérif. 12/2026     |
| RIA-02                                 | Robinet d'incendie armé DN 19/6     | Sides    | Réserve — mur est     | 2019  | Vérif. 12/2026     |
| <b>BAES — ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ</b>    |                                     |          |                       |       |                    |
| BAES-01→14                             | Blocs autonomes d'éclairage (14 u.) | Legrand  | Circulations & issues | 2023  | Vérif. 12/2026     |
| <b>DÉSENFUMAGE</b>                     |                                     |          |                       |       |                    |
| DES-01                                 | Désenfumage naturel — exutoire      | Souchier | Toiture zone vente    | 2020  | Vérif. 12/2026     |
| DES-02                                 | Commande de désenfumage (DAC)       | Souchier | Local sécurité        | 2020  | Vérif. 12/2026     |
| <b>SSI / ALARME</b>                    |                                     |          |                       |       |                    |
| SSI-01                                 | Alarme incendie type 4              | Finsecur | Local sécurité        | 2021  | Vérif. 12/2026     |

03 — RÉSERVES EN COURS (VÉRIF. 11/12/2025)

Points de non-conformité à traiter

| N°   | ÉQUIPEMENT                | OBSERVATION                                                        | PRIORITÉ |
|------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|
| R-01 | EXT-01 / EXT-02           | Pression légèrement basse — recharge préventive à programmer.      | Moyenne  |
| R-02 | DES-01 (exutoire toiture) | Course d'ouverture partielle — réglage du vérin nécessaire.        | Moyenne  |
| R-03 | Plans d'évacuation        | Réaménagement de la zone vente non reporté — plans à réactualiser. | Haute    |

## 04 — ÉCHÉANCES

### Échéances réglementaires à venir

Le prévisionnel est calculé automatiquement par ASI Connect : recharge des extincteurs à 5 ans, épreuve en usine à 10 ans, et vérification générale annuelle de l'ensemble des installations.

| ÉCHÉANCE | NATURE                 | ÉQUIPEMENTS CONCERNÉS     | STATUT          |
|----------|------------------------|---------------------------|-----------------|
| 03/2026  | Recharge (5 ans)       | EXT-01, EXT-02            | Échéance proche |
| 12/2026  | Vérification annuelle  | Ensemble du parc          | À planifier     |
| 07/2027  | Recharge (5 ans)       | EXT-04, EXT-07            | À venir         |
| 09/2028  | Recharge (5 ans)       | EXT-05                    | À venir         |
| 02/2029  | Recharge (5 ans)       | EXT-08                    | À venir         |
| 05/2029  | Épreuve usine (10 ans) | EXT-03 (CO <sub>2</sub> ) | À venir         |
| 04/2030  | Épreuve usine (10 ans) | EXT-06 (CO <sub>2</sub> ) | À venir         |

Échéance proche   Sous 3 mois · À planifier   Sous 12 mois · À venir   Programmé au prévisionnel

## 05 — DOCUMENTS

### Attestations & documents associés

| DOCUMENT                                         | DATE       | RÉFÉRENCE         | STATUT     |
|--------------------------------------------------|------------|-------------------|------------|
| Attestation de bon fonctionnement (avec réserve) | 11/12/2025 | ATT-2025-0074     | Disponible |
| Bon d'intervention — vérification annuelle       | 11/12/2025 | BI-20251211175727 | Disponible |
| Rapport d'intervention détaillé                  | 11/12/2025 | RAP-2025-0074     | Disponible |
| Certificat de conformité SSI (type 4)            | 05/12/2023 | SSI-2023-0088     | Disponible |

Ce registre numérique est mis à jour en continu après chaque intervention. La version imprimée reflète l'état des installations à la date d'édition. Document généré le 2 juillet 2026 par **ASI Connect**.



AUDIT SÉCURITÉ INCENDIE

## Votre sécurité incendie, suivie et maîtrisée.

Vérifications réglementaires, prévisionnel des échéances et registre numérique tenu à jour en continu — pour une conformité sereine, année après année.

### ADRESSE

ZA Les Aires, Rue Édouard Branly  
34120 Pézenas

### CONTACT

04 67 21 74 21  
[contact@asi-incendie.fr](mailto:contact@asi-incendie.fr)

Registre généré par **ASI Connect** — plateforme de maintenance et de suivi de la sécurité incendie.